



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr.15 din 26.02.2014

privind aprobarea indicatorilor - tehnico economici ai proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă în zona Solaris III și Solaris IV ”

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 3870/2014;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi, înregistrat sub nr. 3869/2014;
- c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, ECOF și AGRUM ale Consiliului local;

analizând prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință ordinară, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă în zona Solaris III și Solaris IV” cuprinși în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului județului Timiș, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

L.S.



Marius-Loredan IENCI

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI



Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

**PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI**

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii	/ /2014	
2	Comunicarea către prefectul județului ¹⁺⁴)	/ /2014	
3	Aducerea la cunoștință publică ²⁺³⁺⁵)	/ /2014	
4	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ³)	/ /2014	
5	Hotărârea devine obligatorie și produce efecte ³)	/ /2014	

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

¹⁾ art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;

²⁾ art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

³⁾ art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”

⁴⁾ Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: ...

b) prefectului județului.”

⁵⁾ Art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.”

Indicatorii tehnico - economici ai proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă în zona Solaris III și Solaris IV ”

Indicator	Valori
Valoare totală investiție inclusiv TVA	797.780,87 lei , din care TVA 154.409,21
Eșalonarea investiției	Toată investiția se realizează în anul I
Durata de realizare	3 luni
Durata de amortizare	25 ani
Capacități	Lungime rețea de alimentare cu apă în zona Solaris III - 4.846 m Lungime rețea de alimentare cu apă în zona Solaris IV - 1.945 m Adâncimea de pozare a conductelor va fi în medie 1,2 m 5 cămine de vane din beton prefabricat Dint =1,5 m – 2 buc, Dint = 1,25 m – 3 buc.