


ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



Proiect de hotărâre

Nr. 8 din 23.01.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI,
JUDEȚUL TIMIȘ”

<u>Inițiator:</u> primar Alin-Adrian NICA	<u>Aviz favorabil</u> <u>secretar comună</u>	<u>Avize necesare:</u> ECOF
--	---	---

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

30.01.2019



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



REFERAT DE APROBARE

nr. 450 din 23.01.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”

Având în vedere art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că

„Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.”

și ținând cont Proiectul tehnic nr. 331/090/2018 realizat de S.C. ELATIS S.R.L. TIMIȘOARA.

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente.

primarul comunei Dudeștii Noi,

Alin-Adrian NICA



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



RAPORT DE SPECIALITATE

Nr.449 din 23.01.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”

Având în vedere Proiectul tehnic nr. 331/090/2018 realizat de S.C. ELATIS S.R.L. TIMIȘOARA, indicatorii tehnico - economici ai proiectului sunt:

Indicator	Valori
Valoare totală a lucrării,	495.059 lei fără TVA și 589.121 lei inclusiv TVA
Eșalonarea lucrării	Lucrarea se implementează într-o perioadă de 12 luni
Durata de realizare	Lucrarea se execută într-o perioadă de 12 luni
Perioada de garanție	60 luni pentru foraj alimentare cu apă și 24 luni pentru conducta de aducțiune
Amplasament	Strada Livezii (CF 404176), Dudeștii Noi, Intravilan
Indicatori tehnici	<p style="text-align: center;">Descrierea functionala si tehnologica</p> <p style="text-align: center;"><u>Foraj de apă</u></p> <p>Forajul de apă de medie adâncime F5, va avea adâncimea H=120m și diametrul De 225mm cu coloană unică PVC, cu Qexpl = 4 l/sec.</p> <p>Forajul se va echipa cu o cabină puț forat și pompă submersibilă cu Q = 14 mc/h, H p = 65 mCA și P = 5,5 kW.</p> <p>Cabina puș forat este o construcție subterană din beton monolit, cu planșeu din beton armat de dimensiuni interioare 2,50 x 2,00 m și adâncime utilă 1,95 m. În această cabină sunt amplasate instalațiile hidraulice aferente forajului de apă. Tot în cabina forajului se amplasează tabloul electric pentru alimentarea cu energie electrică a pompei submersibile. Planșeul deasupra cabinei este din beton armat.</p> <p style="text-align: center;"><u>Conducta de aducțiune</u></p> <p>Conducta de aducțiune pleacă de la cabina de puț forat (foraj F5) trece pe str. Livezii, ajunge pe Calea Timișoarei (DC 46), în dreptul căminului cultural subtraversează Calea Timișoarei (DC 46) și se racordează la conducta de alimentare a rezervoarelor de înmagazinare 2x300 mc din incinta Gospodăria de apă.</p>

	<p>Conducta se va amplasa în zona verde, pe partea dreapta a str. Livezii și pe partea dreaptă pe Calea Timișoarei.</p>
--	---

Conducta de aducțiune se va realiza din țevă PEHD, PE80, Pn10, De125X11, 4mm; L = 850 m.

Propun inițierea unui proiect de hotărâre

**Inspector I principal
Vladimir-Traian PANICI**



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr.- din 30.01.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”

Având în vedere:

- a) Proiectul tehnic nr. 331/090/2018 realizat de S.C. ELATIS S.R.L. TIMIȘOARA;
- b) prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- c) art.126 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, cu modificările și ulterioare,
- d) ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

luând act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 450/2019, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 449/2019,

c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, ale Consiliului Local,

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea „**FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ**” ai cărei indicatori tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,



Ion GOȘA

L.S.

Contrasemnează:

**SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI**



Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

**Indicatorii tehnico - economici ai lucrării „FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIS”**

Indicator	Valori
Valoare totală a lucrării,	495.059 lei fără TVA și 589.121 lei inclusiv TVA
Eșalonarea lucrării	Lucrarea se implementează într-o perioadă de 12 luni
Durata de realizare	Lucrarea se execută într-o perioadă de 12 luni
Perioada de garanție	60 luni pentru foraj alimentare cu apă și 24 luni pentru conducta de aducțiune
Amplasament	Strada Livezii (CF 404176), Dudeștii Noi, Intravilan
Indicatori tehnici	<p align="center">Descrierea functionala si tehnologica</p> <p align="center"><u>Foraj de apă</u></p> <p>Forajul de apă de medie adâncime F5, va avea adâncimea H=120m și diametrul De 225mm cu coloană unică PVC, cu Qexpl = 4 l/sec.</p> <p>Forajul se va echipa cu o cabină puț forat și pompă submersibilă cu Q = 14 mc/h, H p = 65 mCA și P = 5,5 kW.</p> <p>Cabina puș forat este o construcție subterană din beton monolit, cu planșeu din beton armat de dimensiuni interioare 2,50 x 2,00 m și adâncime utilă 1,95 m. În această cabină sunt amplasate instalațiile hidraulice aferente forajului de apă. Tot în cabina forajului se amplasează tabloul electric pentru alimentarea cu energie electrică a pompei submersibile. Planșeul deasupra cabinei este din beton armat.</p> <p align="center"><u>Conducta de aducțiune</u></p> <p>Conducta de aducțiune pleacă de la cabina de puț forat (foraj F5) trece pe str. Livezii, ajunge pe Calea Timișoarei (DC 46), în dreptul căminului cultural subtraversează Calea Timișoarei (DC 46) și se racordează la conducta de alimentare a rezervoarelor de înmagazinare 2x300 mc din incinta Gospodăria de apă.</p> <p>Conducta se va amplasa în zona verde, pe partea dreapta a str. Livezii și pe partea dreaptă pe Calea Timișoarei.</p> <p>Conducta de aducțiune se va realiza din țevă PEHD, PE80, Pn10, De125X11, 4mm; L = 850 m.</p>