



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr.39 din 24.06.2026

privind avizarea modificării Contractului de delegare a gestiunii nr.205 din 20.05.2024 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL și operatorul Aquatorontal SRL prin predarea în gestiune a noului sistem de alimentare cu apă și prin completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Becicherecu Mic puse la dispoziția operatorului

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,

analizând prevederile:

- a) art.25, alin (3) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) art.10, alin (1) din Legea nr.241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Contractului de delegare a gestiunii din 20.05.2024 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL și operatorul Aquatorontal SRL,
- d) procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1361 din 30.03.2026, înregistrat la Primăria comunei Dudeștii Noi cu nr.8635/16.06.2026 prin care a fost recepționată lucrarea „Extindere și modernizare sistem alimentare cu apa în localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș”;

luând act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.8690/2026, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.8691/2026, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

c) avizul comisiei de specialitate ECOF, URDES îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului general al comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele

și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 129 din 18 decembrie 2024,

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), respectiv cele ale art. 139 alin. (3), lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și 198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre

Art.1.- Se aprobă inventarul bunurilor de pe raza comunei Becciherecu Mic care urmează să fie predate în vederea exploatării serviciului către operatorul Aquatorontal SRL conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul comunei Dudeștii Noi, domnul Ion GOȘA va reprezenta interesele comunei Dudeștii Noi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL votând în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare din 20.05.2024 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL și operatorul Aquatorontal SRL prin care este modificat inventarul bunurilor puse la dispoziția operatorului Aquatorontal SRL.

Art.4.- Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL, domnul **Gherasim Adrian Silviu** este împuternicit să semneze în numele și pe seama comunei Dudeștii Noi, actul adițional și procesul verbal de predare – primire prin care se vor pune în executare prevederile art.3.

Art.5. - Prin intermediul secretarului general al comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.

PR
[Redacted Signature]

Ioan GHIȘE



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI DUDȘII NOI

[Redacted Signature]
Loredana-Adina [Redacted] LUCIU

Hotărârea Consiliului Local a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotriva,
0 voturi abținere din totalul de 13 consilieri locali prezenți

PRIMĂRIA COMUNEI
DUDEȘTII NOI

INTRARE IESIRE

PG 35 16.06.2026



ROMÂNIA
COMUNA BECICHERECU MIC – JUDEȚUL TIMIȘ
307040 BECICHERECU MIC, str. Calea Banatului, nr.9
E-mail: becicherecumic@yahoo.com
Web: www.becicherecu-mic.ro
Tel. 0256/378501
Fax. 0256/378805



APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA
INVESTITOR - COMUNA BECICHERECU MIC

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1361 din 30.03.2026

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției **EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BECICHERECU MIC, JUDEȚ TIMIȘ** realizată în baza A.C / A.D nr. 26 din data de 28.10.2019 lucrări executate în cadrul contractului nr. 3612 din data de 25.04.2019 încheiat între Comuna **Becicherecu Mic** – în calitate de beneficiar și **S.C TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L – S.C DINU INSTAL S.R.L – S.C DFR SYSTEM S.R.L – S.C JDA CONSULT S.R.L** prin lider **S.C TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L**- în calitate de executant.

1. **Lucrările au fost executate în baza** autorizației de construire nr. 26, eliberată de Primăria Comuna **Becicherecul Mic**, la data de **28.10.2019**.
2. **Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea** de la data de **30.03.2026** până la data de **30.03.2026** fiind formată din :

PREȘEDINTE:(din partea investitorului)

- **Rusu Raimond - Ovidiu**

MEMBRII:

- **Ing. Golumbu Vlad** - Inspectoratul de Stat în Construcții
- **Gherasim Adrian Silviu** - inginer, reprezentant al autorității publice locale.
- **Ing. Spînu Dragoș** – inginer specialist
- **Ham Carmen – Maria** - reprezentant al autorității publice locale

- Gașpar Gabriel - Ovidiu- reprezentant al autoritatii publice locale
- Popa Carla- reprezentant al autoritatii publice locale

3. Au mai participat la recepție:

PROIECTANT și EXECUTANT
S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L.
Ing. Elekes Mihai

- 4. Secretariatul a fost asigurat de Herman Cristian, .diriginte de șantier autorizat în domeniile 3.2**

- 5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă au fost executate conform proiect nr.04/2018 elaborată de S.C JDA CONSULT S.R.L.**

Capacități fizice realizate, 100% executarea lucrărilor la obiectivul de investiții , asistență tehnică, executare, testare , finalizarea lucrărilor și remedierea oricărui defect rezultat în urma executării lucrărilor.

6.1 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal; - **NU ESTE CAZUL**

6.2. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal. - **NU ESTE CAZUL**

6.3. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **NU ESTE CAZUL**

6.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 6.680.869,78 lei (fără TVA).

6.5. Perioada de garanție este de 3 ani conform contract .

6.6. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.):

-NU ESTE CAZUL.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☐ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- ☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Executarea lucrărilor s-a realizat conform autorizației de construire, caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare, așa cum rezultă din cercetarea vizuală a lucrărilor executate și analizarea documentelor conținute în cartea tehnică a construcției.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Completarea cărții tehnice a construcției până la recepția finală.

În perioada de garanție a lucrării, eventualele vicii ascunse vor fi remediate de către executant pe cheltuiala proprie.

10. Prezentul proces verbal, conținând 3 fișe și 0 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat azi **30.03.2026**, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni NU E CAZUL

Comisia de recepție :

PREȘEDINTE:(din partea investitorului)

1. Rusu Raimond - O [REDACTED]

MEMBRII:

2. Ing. Golumbu Vlad - Inspectoratul de Stat în Construcții [REDACTED]

3. Gherasim Adrian Silviu-inginer [REDACTED] autorității publice locale

4. Spînu Dragoș – inginer specialist [REDACTED]

5. Ham Carmen - Maria- reprezentant al autorității publice locale [REDACTED]




6. **Gașpar Gabriel - Ovidiu**- reprezentant al autorității publice locale [REDACTED]

7. **Popa Carla**- reprezentant al autorității publice locale [REDACTED]

-Secretar diriginte ing. - **Herman Cristian** [REDACTED]

Au mai participat la recepție:
PROIECTANT și EXECUTANT
S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L.
Ing. **Elekeș Mihai**



DESCRIERE LUCRĂRI EXECUTATE

În baza proiectului nr.15/2019 au fost realizate următoarele lucrări:

Rețea de alimentare cu apă:

- Conducta de alimentare cu apă PEHD RC De 110mm – 17376 m
- Conducta de alimentare cu apă PEHD RC De 160mm – 8300m
- Hidranți supraterani DN80 – 56 buc.
- Hidranți supraterani DN100- 10 buc.
- Hidranți subterani DN100 – 18 buc.
- Cămin vane - 22 buc.
- Cămine de branșament - 850 buc.
- Stație de tratare apă (sistem de tratare apă) – 1 buc.
- Populație deservită 5500 locuitori (LE) cu un $Q_{mc}=16,70$ l/s – $Q=60,13$ mc/h.
- Rezervoare de înmagazinare, 2 buc X 420mc=840mc.
- Stația conține 2 grupuri de instalații de preclorinare și dezinfecție cu hipoclorit de sodiu.
- Stația conține 3 grupuri de pompare: pentru alimentare, pentru spălare și pentru distribuție.
- Foraj adâncime – 160 m.
- Diametru foraj – 225mm.
- Debit exploatare 60 l/s.